



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Московской области**

Московская область, г.о. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34

**Отдел надзорной деятельности по Можайскому городскому округу
УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области**

143200 Московская область, г. Можайск, телефон: (49638) 2-38-70

Московская область, Можайский г.о.

Ул. Мира, д.95.
(место составления акта)

«28» июня 2019 г.
(дата составления акта)

15 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 26

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**Государственное казенное учреждение Социального обслуживания Московской области
«Можайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».**

По адресу (адресам): 143200, Московская область, г. Можайск, ул. 20 Января, д. 22.

на основании: распоряжения начальника ОНД по Можайскому городскому округу УНД и ПР ГУ
МЧС России по Московской области, главного государственного инспектора Можайского
городского округа по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Ергина Сергея
Валерьевича №26 от «15» мая 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: Государственного казенного
учреждения Социального обслуживания Московской области «Можайский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» июня 2019 г. с 14 ч 00 мин до 16 ч 30 мин Продолжительность 2,5 часа

«28» июня 2019 г. с 09 ч 30 мин до 11 ч 00 мин Продолжительность 1,5 часа

(заполняется в случае проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица, или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 ч 00 мин

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Можайскому городскому округу УНД и ПР
ГУ МЧС России по Московской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)

(заполняется при проведении выездной проверки):

_____ «___» _____ 2019 г. в ___ ч ___ мин
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Курбаналиева Асият Юсуповна, Старший дознаватель ОНД по Можайскому городскому округу - государственный инспектор Можайского городского округа по пожарному надзору

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заместитель директора Буравлев М.Ю.

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Корпус с круглосуточным пребыванием

№ п/п	Вид (характер) нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены (ых)	Сведения о юридических и (или) физических лицах допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Ширина эвакуационных выходов (из групп мальчиков и девочек) на лестницу 3-его типа составляет менее 0,8 м. фактически 0,6м.	ст. 151 №123-ФЗ, ст.46 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*	Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В.,
2.	Эвакуационный выход из групп девочек и малышей осуществляется на крышу здания, на которой отсутствует лестница 3-его типа	ст. 83 №123-ФЗ, п.6.9 "б" СНиП 21-01-97*	Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В.
3.	На путях эвакуации (тамбуры на лестничную клетку) из групп мальчиков, девочек и малышей допускается их загромождение, путем размещения предметов мебели	под. «ж» п. 23 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390	Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В., Заместитель директора по безопасности Буравлев М.Ю.
4.	Напольное покрытие (линолеум) в коридоре первого этажа, группах мальчиков, девочек и малышей не соответствует требованиям пожарной безопасности	ст. 151 №123-ФЗ, п.6.25 СНиП 21-01-97*	Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В., Заместитель директора по безопасности Буравлев М.Ю.
5.	Двери выходов на лестничные площадки из групп мальчиков, девочек и малышей не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и не имеют	ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 № 184-ФЗ, п. 6.17 СНиП 21-01-97*	Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В., Заместитель

	уплотнения в притворах		<i>директора по безопасности Буравлев М.Ю.</i>
6.	Отсутствуют двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, отделяющие лестничные клетки № 1 (со стороны кабинета директора) и № 2 от поэтажного коридора	ст.1, №123-ФЗ ст. 4, СНиП 21-01-97* п. 6. 18*. СП 1.13130.2009 п.4.2.7	<i>Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В.</i>
7.	Эвакуационный выход из лестничной клетки № 2 не соответствует предъявляемым требованиям (проход к ближайшему выходу на улицу осуществляется через коридор и помещение столярки)	ст.89 №123-ФЗ, ст. 4, СНиП 21-01-97* п. 6. 9*.	<i>Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В.</i>
8.	Не представлены сертификаты пожарной безопасности на материалы, используемые для отделки путей эвакуации (отделка пола ковролин, отделка стен обои)	ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 № 184-ФЗ, п. 6.25* СНиП 21-01-97*.	<i>Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В., Заместитель директора по безопасности Буравлев М.Ю.</i>
9.	Помещения склада и кухни на 1 этаже, не выделены противопожарными перегородками	ст.4, №123-ФЗ СП 4.13130.2013 п. 5.5.2.	<i>Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В.</i>
10.	Отсутствуют двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, отделяющие галерею коридора лестничных клеток обоих корпусов	ст.1, №123-ФЗ ст. 4, СНиП 21-01-97* п. 6. 18*. СП 1.13130.2009 п.4.2.7	<i>Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В.</i>

Корпус без круглосуточного пребывания

№ п/п	Вид (характер) нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены (ых)	Сведения о юридических и (или) физических лицах допустивших нарушения
1	2	3	4
11.	Не представлены сертификаты пожарной безопасности на материалы, используемые для отделки путей эвакуации (отделка стен обои)	ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 № 184-ФЗ, п. 6.25* СНиП 21-01-97*.	<i>Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В., Заместитель директора по безопасности Буравлев М.Ю.</i>
12.	Двери выходов на лестничную площадку на первом и втором этажах не оборудованы приспособлениями для	ст. 151 №123-ФЗ, ст. 46 № 184-ФЗ, п. 6.17 СНиП 21-01-97*	<i>Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В.,</i>

	самозакрывания и не имеют уплотнения в притворах		Заместитель директора по безопасности Буравлев М.Ю.
13.	На путях эвакуации (тамбуры на лестничную клетку) из групп допускается их загромождение, путем размещения мебели	под. «ж» п. 23 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.	Можайский СРЦН, Директор Можайского СРЦН Якубович В.В., Заместитель директора по безопасности Буравлев М.Ю.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

И.В. директор Якубович В.В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Старший дознаватель ОНД по Можайскому городскому округу
государственный инспектор Можайского городского округа по пожарному надзору
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
лейтенант внутренней службы Курбаналиева А.Ю.

М.Л.П.

(подпись)

«28» июня 2019 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.В. директор Якубович В.В.

«28» июня 2019 года

М.Л.П.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (подпись) проверку)