



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС  
России по Московской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

141501, МО, г. Химки, Новокуркинское шоссе, вл. 34, тел/факс: 8-499-743-02-72/8-495-334-95-20

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому  
городскому округу**

(наименование органа государственного надзора)

143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 95, тел/факс: 8(49638) 23-870

E-mail: gpn17@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 69/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

**"Можайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"**

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору Можайского городского округа – Врио начальника ОНД и ПР по Можайскому городскому округу Главного управления МЧС России по Московской области старшего лейтенанта внутренней службы А.Ю. Курбаналиевой № 69 от 18.08.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 11 ч. 00 мин. «26» августа 2021 г. по 13 ч. 00 мин. «26» августа 2021 г., с 11 ч. 00 мин. «02» сентября 2021 г. по 13 ч. 00 мин. «02» сентября 2021 г старшим лейтенантом внутренней службы Дудченко Романом Валерьевичем – государственным инспектором по пожарному надзору Можайского городского округа, инспектором ОНД и ПР по Можайскому городскому округу,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области "Можайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. 20 Января, д. 22,

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором СРЦН Якубович В.В.,

заместителем директора Буравлевым М.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении и нарушении (подпись)
<b>Корпус с круглосуточным пребыванием</b>				
1.	Эвакуационный выход из групп девочек и малышей осуществляется на крышу здания, на которой отсутствует лестница 3-его	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	02.02.2022 г.	



	типа. Обеспечить наличие лестницы 3-его типа на крыше здания.	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.9 пп «б» СНиП 21-01-97*.		
2.	Не представлен сертификат пожарной безопасности на напольное покрытие (линолеум), применяемый в коридоре первого этажа, группах мальчиков, девочек и малышей. Представить сертификат пожарной безопасности напольного покрытия (линолеум), применяемый в коридоре первого этажа, группах мальчиков, девочек и малышей (не более класса КМ2), в случае необходимости провести демонтаж.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4, 134 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.25* СНиП 21-01-97*.	02.02.2022 г.	
3.	Двери выходов на лестничную клетку из групп мальчиков, девочек и малышей, на 2-ом этаже, не имеют уплотнения в притворах. Двери выходов на лестничную клетку из групп мальчиков, девочек и малышей, на 2-ом этаже, оборудовать уплотнениями в притворах.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020.	02.02.2022 г.	
4.	Отсутствуют двери выходов в лестничные клетки № 1, № 2 с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, расположенных на 1-ом этаже. Обеспечить наличие дверей выходов в лестничные клетки № 1, № 2 с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, расположенных на 1-ом этаже.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020; п. 24 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	02.02.2022 г.	
5.	Не представлены сертификаты пожарной безопасности на материалы, используемые для отделки путей эвакуации (отделка пола ковровлин, отделка стен обои). Предоставить сертификаты пожарной безопасности на	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4, 134 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.25* СНиП 21-01-97*.	02.02.2022 г.	

	материалы, используемые для отделки путей эвакуации (отделка пола ковровыми, отделка стен обоями), (не более класса КМ2), в случае необходимости провести демонтаж.			
<b>Корпус без круглосуточного пребывания</b>				
6.	Не представлены сертификаты пожарной безопасности на материалы, используемые для отделки путей эвакуации (отделка стен обоями). Предоставить сертификаты пожарной безопасности на материалы, используемые для отделки путей эвакуации (отделка стен обоями), (не более класса КМ2), в случае необходимости провести демонтаж.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4, 134 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.25* СНиП 21-01-97*.	02.02.2022 г.	
7.	Двери выходов на лестничную клетку на первом и втором этажах не имеют уплотнения в притворах. Двери выходов на лестничную клетку на первом и втором этажах оборудовать уплотнениями в притворах.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009; п. 4.2.24 СП 1.13130.2020.	02.02.2022 г.	
<b>Общие мероприятия</b>				
8.	Не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения и направления движения к источнику противопожарного водоснабжения. Обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами	п. 48 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	02.02.2022 г.	



	расстояния до месторасположения и направления движения к источнику противопожарного водоснабжения.			
9.	Не проводится эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц, не реже 1 раза в 5 лет, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Обеспечить проведение эксплуатационных испытаний лестниц перепадов и наружных пожарных лестниц, не реже 1 раза в 5 лет, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	02.02.2022 г.	

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 №

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Можайского городского округа по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому городскому округу Главного управления МЧС России по Московской области старший лейтенант внутренней службы Дудченко

Роман Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)  
М.И.П.

“ 02 ” сентября 20 21 г.

**Предписание для исполнения получил:**



(подпись)

директор  
(должность)

Кубовцев ВВ  
(фамилия, инициалы)

“ 02 ” сентября 20 21 г.